

Продолжение таблицы 13.1 Физико-химические исследования

1	2	3	4	5	6
Массовая концентрация хлоридов, мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	11,0	± 1,7	—*	250
Жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А	1,5	—*	± 0,2	7
Массовая концентрация гидрокарбонатов, мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012 п. 5.5.5	54,9	—*	—*	400
Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	124,0	± 12,4	—*	50-1000

*- сведения отсутствуют

13.2 Микробиологические исследования

Определяемый показатель, единица измерения	НД на методику исследования	Результаты исследований	Норматив по НД, не более
Общее микробное число (ОМЧ) при 37° КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1	0	20
Общее микробное число (ОМЧ) при 22° КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1184-03, приложение 7	0	100
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в 300 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3	Не обнаружены	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 300 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3	Не обнаружены	Отсутствие

13.3 Паразитологические исследования

Определяемый показатель, единица измерения	НД на методику исследования	Результаты исследований	Норматив по НД, не более
Яйца и личинки гельминтов в 50 л	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3.1	Не обнаружены	Отсутствие
Цисты лямблий в 50 л	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3.1	Не обнаружены	Отсутствие

** - за отбор образцов (проб) заказчиком и сведения об образцах (пробах), полученные со слов заказчика, ИЛЦ ответственности не несет

Результаты распространяются только на образец (пробу), подвергнутый исследованию.

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог _____

Зав. бактериологической лабораторией _____

Химик-эксперт _____

Н.Н. Сметанин

О.М. Кочу

Н.А. Старосветская

Ответственный за оформление протокола:

Врач по общей гигиене _____

Т.Ю. Бовкун